CERTBUD Sp. z o.o.

00-543 Warszawa, ul. Mokotowska 46/8
tel: +48 535-733-933, +48 535-833-933, +48 881-616-887
e-mail: biuro@certyfikacja-certbud.pl

Laboratoria Badawcze i Wzorcujące

ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa
Jednostka Notyfikowana NB 2310

AB 1596

Raport z badania

nr 1411/B/2021/S2A/1

Zleceniodawca:	**SIGIRYA TOMASZ NOWAK Swochowo 9 76-200 Słupsk NIP 586-127-87-51**
Wyrób:	**Jednoskrzydłowe drzwi drewniane**
Typ wyrobu:	**SWD-30.1 TYP 1**
Wymiary zewnętrzne (W x H) [mm]:	**1200x2400**
Światło przejścia* (W x H) [mm]:	**1077x2333**
Materiał:	**Drzwi drewniane w ościeżnicy drewnianej**
Szkło:	**Polflam EI30**
Typ sposobu otwierania:	**Rozwierane**
Cechy specjalne:	**-**
Strona ekspozycji:	**Otwierane na zewnątrz i do wewnątrz komory**
Konstrukcja mocująca:	**Sztywna konstrukcja mocująca o małej gęstości**

*szerokość światła przejścia wg PN-EN 14351-2:2018+12E rysunek D.1 wymiar A
wysokość światła przejścia wg PN-EN 14351-2:2018+12E rysunek D.2 wymiar A

Dymoszczelność

Kryterium	Wynik	
	Próbka otwierana do wewnątrz komory	**Próbka otwierana na zewnątrz komory**
S_a	1,38 m^3/h na metr długości szczeliny dla ciśnienia 25 Pa	1,34 m^3/h na metr długości szczeliny dla ciśnienia 25 Pa
S_{200}	12,3 m^3/h dla ciśnienia 50 Pa w temperaturze otoczenia	13,2 m^3/h dla ciśnienia 50 Pa w temperaturze otoczenia
	6,5 m^3/h dla ciśnienia 50 Pa w temperaturze podwyższonej	8,7 m^3/h dla ciśnienia 50 Pa w temperaturze podwyższonej

Warszawa 22.12.2021 r.

LABORATORIA BADAWCZE I WZORCUJĄCE CERTBUD

KIEROWNIK
Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
„CERTBUD" Sp. z o.o.

Zakres badania:
PN-EN 1634-3:2006
PN-EN 1634-3:2006/AC:2006

Raport z badania:
1411/B/2021/S2A/1

Zdjęcie próbek:

Instrukcja użytkowania:

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania dymoszczelności badanych próbek.
Raport nie stwierdza przydatności do stosowania, co jest w gestii odpowiednich organów administracji.

Zgodność:

Dane i wyniki zawarte w raporcie odnoszą się wyłącznie do zbadanych próbek.
Badanie dymoszczelności nie pozwala na określenie innych właściwości użytkowych i/lub jakościowych.
Bez pisemnej zgody LBiW raport z badań nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

Zawartość:

Ten raport składa się z 6 stron oraz załączników:
Załącznik nr 1: Opis próbek (str. 16)
Załącznik nr 2: Odkształcenia próbek (2 str.)
Załącznik nr 3: Pomiar przepływu powietrza przez próbki (6 str.)